



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу  
Москве

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Управление по Северному административному округу

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
(1 РОНПР Управления по CAO Главного управления МЧС России по г. Москве)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. № 10

(дата и время составления акта)

г. Москва, ул. 1-Хуторская, д. 5А

(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «18» января 2022 г.  
№ 10, КНМ 77220061000101041884

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного  
пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Климовым Станиславом Анатольевичем  
инспектором 1 РОНПР Управления по CAO Главного Управления МЧС России по  
г. Москве

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались;

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
г. Москва, ул. 1-Хуторская, д. 5А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ "БЕГОВОЙ", индивидуальный номер налогоплательщика  
7714885030, адрес организации: 125040, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
ПРОСПЕКТ, 23

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с 09 час. 00 мин. «24» января 2022 г., по 11 час. 00 мин. «04» февраля 2022 г.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с...

с "\_\_\_" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 рабочих дня, 9 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) осмотр

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "02" февраля 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "02" февраля 2021 г., 15 час. 00 мин.

с "03" февраля 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "03" февраля 2021 г., 14 час. 00 мин.

с "04" февраля 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "04" февраля 2021 г., 11 час. 00 мин.

по местам: г. Москва, ул. 1-Хуторская, д. 5А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: - протокол осмотра не составлялся

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос не проводился

в следующие сроки:

с "\_\_\_" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: - не составлялся

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) -

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: правоустанавливающие документы на объект (объекты) надзора расположенные по адресу (местоположению) указанном в пункте 7 настоящего решения.

2) представленные контролируемым лицом: документы указанные в пункте 13 настоящего решения.

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: не рассматривались.

4) иные: не рассматривались.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований, установленные:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
1.	2.	3.	4.
1	Помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации (в помещении № 15, подсобка)	ст. 4, 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., п. 4.4 СП 486.1311500.2020	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2	На объекте не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 04.02.2022 № 10/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор 1 РОНПР Управления по CAO  
Главного Управления МЧС России по г. Москве  
Климов Станислав Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего документальную проверку)



(подпись)

---

Акт проверки подготовил Климов Станислав Анатольевич инспектор 1 РОНПР  
Управления по САО Главного Управления МЧС России по г. Москве контактный  
телефон: 8 (495) 614-37-37, электронный адрес: saol@77.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Представитель по доверенности от 24.01.2022*  
*Черных М.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.